Numer zapytania	Z16/937/1
Tytuł zapytania	przegląd roczny agregatów prądotwórczych
Kupiec prowadzący:	Mroczkowski, Jarosław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-06-10 12:51:10
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-06-10 13:49:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-16 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-06-15 14:59:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Przegląd roczny agregatów prądotwórczych

Przegląd techniczny agregatu prądotwórczego VP 180/30 oraz 2 szt. agregatów produkcji Horus typ HE CK600P/2007 zainstalowanych w zakładzie WOODECO MDF sp. z o.o. w Grajewie

Zakres oferty:

1. Wykonanie pełnego rocznego przeglądu technicznego w/w agregatów prądotwórczych z użyciem własnych materiałów eksploatacyjnych.

2. Na zakończenie wykonanie z udziałem przedstawiciela Zlecającego prób przełączeń zasilania podstawowego na zasilanie awaryjne;

w zakresie silnika:

wymiana oleju silnikowego,

wymiana filtrów oleju,

czyszczenie lub wymiana filtra powietrza,

wymiana filtrów paliwa,

kontrola szczelności układu smarowania,

kontrola szczelności układu chłodzenia,

kontrola stanu paska napędowego alternatora,

kontrola prędkości biegu jałowego,

kontrola parametrów pracy alternatora,

kontrola stanu akumulatorów rozruchowych,

kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem kontrolno-pomiarowym,

w zakresie prądnicy:

kontrola stanu połączeń wewnętrznych,

kontrola stanu izolacji przewodów,

kontrola nominalnego napięcia prądnicy

w zakresie całego zespołu prądotwórczego wraz z wyposażeniem dodatkowym:

kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia,

kontrola działania automatyki i układów przełączających,

kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie),

kontrola szczelności układu wydechowego,

kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza,

kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem,

wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji urządzeń, przewodów i kabli, sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej.

Termin wykonania przeglądu: **od 03 do 17.08.2026r**

W sprawach technicznych proszę się kontaktować z Panem Łukasz Karwowski tel. **882 806292**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	OWZ_Towar_w_i_Us_ug_Woodeco_270602024_e35f1af28e.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	przegląd roczny agregatów prądotwórczych w zakładzie MDF		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie