Numer zapytania	Z8/232/1
Tytuł zapytania	modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjnego
Kupiec prowadzący:	Kostrzewa, Katarzyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-06-08 12:13:33
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-06-08 12:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-17 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-06-17 08:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Witam.

W załączniku przedstawiam specyfikację ogólną zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjnego w obszarze wydziału TU

Musi to być zrobione w tym roku (przed okresem zimowym) w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres obejmuje wykonanie projektu wykonawczego z doborem urządzeń grzewczo-wentylacyjnych oraz wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z tym projektem – wykaz pomieszczeń wraz z powierzchnią grzewczą przedstawiamy na załączonym rysunku (wysokość pomieszczeń ok. 6,0m).

Celem inwestycji jest wymiana mało efektywnego ogrzewania nadmuchowego zasilanego z wymiennika parowo-wodnego na ogrzewanie punktowe realizowane poprzez nagrzewnice zasilane wodą gorącą z kotłowni umieszczone na ścianach w miejscach wymaganych.

Powietrze do nagrzewnic w niektórych pomieszczeniach (kondensacja żywic) musi być pobierane z zewnątrz budynku dla zapewnienia wymaganej jego wymiany z godnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Wymagamy również zaprojektowania i wykonania układu sterowania nagrzewnicami w sposób automatyczny.

Zasilanie wodą gorącą będzie realizowane z istniejącego rozdzielacza węzła ciepłowniczego pokazanego na załączonym planie ogólnym (kolor niebieski).

Przed złożeniem oferty umożliwiamy wykonanie wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji.

Osoba kontaktowa ds. technicznych:
Wiesław Pietras
Specjalista ds. energetycznych
+48 519 508 914
wieslaw.pietras@woodeco.eu

Pozdrawiam / Best regards,

Katarzyna Kostrzewa
Menedżer ds. zakupów inwestycyjnych/ CAPEX Purchasing Manager
+48 664-465-740
katarzyna.kostrzewa@woodeco.eu

Woodeco Wieruszów sp. z o.o.

ul. Bolesławiecka 10

98-400 Wieruszów

www.woodeco.eu

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wydział TU -modernizacja ogrzewania.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjnego		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Termin realizacji: wrzesień/ październik 2026 (przed okresem zimowym)

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie